

Projekti 10PORLAI/55
Projektin nimi Poronkankaan Vesi, linjanäyte
Näyttenumero 24TV14280
Näytteen nimi Alavesisäiliö/linjanäyte
Näyte otettu 11.9.2024 16:10
Näytteenottaja Tapio Torsti
Näyte saapunut 11.9.2024

Määrittäminen	Menetelmän tunnus	Yksikkö	Tulos	Rajat
Escherichia coli	LA604TH*	MPN/100ml	0	0 (v)
Kolimuotoiset bakteerit	LA604TH*	MPN/100ml	0	0 (v)
Suolistoperäiset enterokokit	LA603TH*	pmy/100 ml	0	0 (v)

STM:n Talousvesiasetus 1352/2015; v=laatuvaatimus t=laatutavoite

LAUSUNTO

Vesinäyte täytti tutkituilta osin talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja laatutavoitteet (STMa 1352/2015).

KVYY Tutkimus Oy



Jaana Virtanen
Kemisti

JAKELU

jim.vaskivuori@laihia.fi
tapio.torsti@laihia.fi
terveystarkastajat@kurikka.fi
tor-erik.heir@korsholm.fi
eila.rinta-rahko@vaasa.fi
Andreas.Granholm@korsholm.fi
miljoenheten@korsholm.fi

MENETELMÄVIITTEET

LA603TH	SFS-EN ISO 7899-2:2000
LA604TH	SFS-EN ISO 9308-2:2014

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testatulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselosteen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

MITTAUSEPÄVARMUUDET

Määrittäminen	Näyte	Mittausepävarmuus	Mittauspäivä	Lab
Escherichia coli*	24TV14280	Toimitetaan pyydettyäessä	11.9.2024	A
Kolimuotoiset bakteerit*	24TV14280	Toimitetaan pyydettyäessä	11.9.2024	A
Suolistoperäiset enterokokit*	24TV14280	Toimitetaan pyydettyäessä	11.9.2024	A

A KVYY Tutkimus Oy / Vaasa

* = Akkreditoitu tutkimusmenetelmä, † = Asiakkaan ilmoittama tieto

Tässä testausselostuksessa esitetyt testitulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle.

Testausselostuksen saa kopioida vain kokonaan. Mikrobiologiset mittausepävarmuudet saa pyydettyäessä.

Tampere

Puh. 03 246 1208
laboratorio@kvyy.fi

Pori

Puh. 03 246 1277
porilab@kvyy.fi

Rauma

Puh. 03 246 1276
raumalab@kvyy.fi

Hämeenlinna

Puh. 03 246 1233
tavastlab@kvyy.fi

Sastamala

Puh. 03 246 1275
sastalab@kvyy.fi

Vaasa

Puh. 06 312 0020
botnialab@kvyy.fi

Jyväskylä

Puh. 03 246 1267
jyvaskyla@kvyy.fi